

Lynge Overdrevs Vandværk I/S  
 v/Kjel Johansen  
 Søbredden 19  
 3450 Allerød

Analyserapport nr. 20140411/005  
 11. april 2014  
 Blad 1 af 1

Kopi til:  
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

<b>DIREKTE UNDERSØGELSE *</b>			Prøvested: Afgang, værk Prøvedato: 2014-04-10 Kl. 09:00 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5			
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
Farvetal	Pt	mg/l	<b>8,8</b>	10	DS 289	5%
Jern, total	Fe	mg/l	<b>0,021</b>	0.1	ICP-OES	5%
Nitrit	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg/l	<b>0,003</b>	0.01	DS/EN 26777	1.5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Morten Due, *civ. ing.*

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.  
 i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)