

**BAKTERIOLOGISK
DRIKKEVANDSKONTROL**



Lynge Overdrev VV

Analyserapport 181010-2

10. oktober 2018

Blad 1 af 1



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)
Prøvested: Lynge O. Vandværk

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

Prøveadresse:	Dato	Kl.	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	E. coli pr. 100 ml	
Boring 1	06-10-18	10:30	9,3	1	< 1	
Boring 4	06-10-18	10:20	9,4	< 1	< 1	
Efter filter	06-10-18	10:15	9,5	< 1	< 1	
Afgang, værk	06-10-18	10:17	9,8	< 1	< 1	

Metode:

Colilert

Colilert

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 1068:

Taphane:

i.m.

i.m.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring < mindre end > større end. i.m. ikke målelig.